

# Шкаф автоматического ввода резерва ШАВР-3Г-2-К

( трехфазный, три ввода, 3-й ввод – генераторный, две нагрузки, с  
секционным выключателем, на контакторах)

Паспорт и руководство по  
эксплуатации



## 1. Назначение

Шкаф( щит) аварийного включения резерва ШАВР-3Г-2-К( далее по тексту – ШАВР) или устройство) предназначен для обеспечения резервированным электропитанием ответственных потребителей. ШАВР питает электроустановки потребителя в штатном режиме от основного ввода и производит автоматическое переключение на питание от резервного ввода или дизель-генераторной установки( далее – ДГУ) в случае, если напряжение основного ввода пропало или имеет недопустимо низкие качественные параметры.

## 2 Технические характеристики и условия эксплуатации

Таблица 2.1 – Технические характеристики ШАВР-3Г-2-К

Количество фаз	3
Сеть	1-й и 2-й ввод – сеть 3х380 + N, 3-й ввод – генератор 3 3х380 + N
Номинальный ток, А	25, 40, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630
Реле напряжения	РНПП-311М
Количество вводов	3
Количество контролируемых вводов	3
Количество отходящих линий	2
Секционный выключатель	есть
Тип коммутационного аппарата	контактор
Задание приоритета вводов	Нет, оба ввода имеют одинаковый приоритет
Ручное управление	есть, с панели управления
Контроль положения коммутационных аппаратов	есть
Аварийное отключение от системы пожарной сигнализации	есть
Время переключения с основного ввода на резервный, сек	Тп = 0,2..30, регулируемое
Время восстановления питания с резервного ввода на основной, сек	Тв = 0,2..30, регулируемое
Регистрируемые аварийные режимы сети	- слишком низкое или полное отсутствие напряжение; - слишком высокое напряжение; - асимметрия напряжения; - контроль чередования фаз; - “слипание” фаз
Диапазон уставок по напряжению для нижнего и верхнего порога	5..50% от номинального
Возможность отключения защит реле напряжения	есть
Охлаждение	Естественное
Температура окружающей среды	-20..40 С
Степень защищенности	IP31, IP54
Относительная влажность воздуха	0..90% без конденсата

Изоляция	Не менее 2,5 кВ между шасси, силовой цепью и управляющими цепями
Срок эксплуатации	Не менее 10 лет
Гарантия	12 месяцев

### 3 Внутреннее устройство

3.1 Внешний вид устройства показан на рисунке 3.1:



Рисунок 3.1 Внешний вид ШАВР

Конструктивно ШАВР выполнен в виде металлического навесного или напольного шкафа. Шкаф в своем составе имеет аппараты управления и индикации, перечисленные в таблице 3.1

Таблица 3.1 Аппараты управления и индикации

Орган управления или индикации	Назначение
QF1	Защита от сверхтоков при питании от 1-го ввода
QF2	Защита от сверхтоков при питании от 2-го ввода
QF3	Защита от сверхтоков при питании от 3-го ввода
SF1-SF8	Защита цепей управления
KM1	Коммутация 1-го ввода
KM2	Коммутация 2-го ввода
KM3	Коммутация 3-го ввода
KM4	Секционный выключатель
KV1-KV3	Реле напряжения
Кнопка "Сброс"	Сброс защиты
Кнопка "Выбор"	Выбор ввода в ручном управлении
Кнопка "Вкл"	Ручное включение ввода

Кнопка "Откл"	Ручное отключение ввода
Переключатель SA1	Выбор между автоматическим( OFF) и ручным( ON) управлением
Переключатель SA2	Не имеет значения
Переключатели SA3-SA5	Задание времени переключения на резервный ввод Тп
Переключатель SA6-SA8	Задание времени восстановления питания на основной ввод в ввод Тв
Переключатель SA9	OFF - режим без восстановления нормального режима работы( без ВНР), ON – режим с ВНР
Переключатель SA10	OFF - восстановление с прекращением питания нагрузки, ON - восстановление без прекращения питания нагрузки
Переключатель SA11	OFF – контроль положения коммутационных аппаратов отключен( кроме контактов аварийного состояния) ON - контроль положения коммутационных аппаратов включен
Переключатель SA12	OFF – блокировка одновременного включения 1-го и 2-го вводов в ручном режиме ON – одновременное включение 1-го и 2-го вводов в ручном режиме разрешено
Светодиод "Увх Ввод1"	Индикация исправности напряжения сети 1-го ввода
Светодиод Увх Ввод2"	Индикация исправности напряжения сети 2-го ввода
Светодиод Увх Ввод3"	Индикация исправности напряжения сети 3-го ввода
Светодиод "Ввод1"	Индикация включенного состояния 1-го ввода
Светодиод "Ввод2"	Индикация включенного состояния 2-го ввода
Светодиод "Ввод3"	Индикация включенного состояния 3-го ввода
Светодиод "Секц. Выкл."	Индикация включенного состояния секционного выключателя
Светодиод "Авто"/"Ручное"	Работа ШАВР в автоматическом( светодиод горит) или ручном( светодиод не горит) режиме
Светодиод "Авария ДГУ"	Неисправность ДГУ
Светодиод "Авария"	Сигнализации аварии в сети или коммутационного аппарата
Светодиод "Пожар"	Поступление сигнала "Пожар" от пожарной сигнализации

Логикой работы устройства управляет плата контроллера ZVEZDA AVR, светодиоды, переключатели и кнопки которой и были перечислены в таблице выше.

На реле напряжениях KV1-KV3 собрана схема мини-АВР для питания контроллера. Контроллер будет получать питание при наличии исправного хотя бы одного ввода. Трансформатор TV1 служит для расширения диапазона рабочего напряжения питания контроллера, которое благодаря TV1 составляет 150..400 В. Так же для питания контроллера в шкафу предусмотрен аккумулятор 12 В и зарядное устройство для него.

### 3.2 Работа в автоматическом режиме

Устройство работает в автоматическом режиме, когда переключатель SA1 находится в положение OFF.

Переключателем SA2 задается приоритет ввода – то есть условно "главный" ввод. Приоритетным может быть только 1-й или 2-й ввод.

Реле напряжения KV1-KV3 непрерывно отслеживают параметры качества электроэнергии всех вводов. Реле KV1-KV3 имеют уставки, регулируемые пользователем. Реле KV1-KV3 в случае исправности соответствующего ввода сигнализируют

контроллеру об этом своим замыкающим контактом. Контроллер считывает их состояние, считывает другие сигналы – положение переключателей SA1-SA12, положение коммутационных аппаратов и аварийные сигналы - и принимает решение о включении того или иного ввода.

#### **А) Ситуация аварийной ситуации в сети 1-го или 2-го ввода**

В штатном режиме, когда присутствуют напряжения обоих вводов, секционный выключатель отключен, каждая нагрузка питается от своего ввода. Такую схему электроснабжения в дальнейшем будем называть первоначальной. При этом горят светодиоды "Увх Ввод1", "Увх Ввод2", "Ввод1", "Ввод2", сигнализируя об исправности обоих вводов и их включенном состоянии.

Предположим, реле напряжения KV1 зафиксировало аварийную ситуацию в сети 1-го ввода. При этом через время  $T_p$  происходит включение секционного выключателя и питание обеих нагрузок осуществляется от исправного 2-го ввода. Переключателями SA3-SA5 задается время переключения  $T_p$  на питание нагрузки от исправного ввода согласно таблице 3.2

Таблица 3.2 Время переключения  $T_p$  в зависимости от положения переключателей SA3-SA5

SA3	SA4	SA5	$T_p$ , сек
OFF	OFF	OFF	0,2
OFF	OFF	ON	0,6
OFF	ON	OFF	1,5
OFF	ON	ON	3
ON	OFF	OFF	5
ON	OFF	ON	10
ON	ON	OFF	20
ON	ON	ON	30

Время переключения  $T_p$  выбирается потребителем исходя из особенностей конкретной сети и нагрузки: если в приоритете является бесперебойное электроснабжение, то выбирается минимальное время переключения, а если сеть нестабильная с частыми провалами напряжения, то рекомендуется время  $T_p$  устанавливать побольше, чтобы отфильтровать кратковременные провалы напряжения и избежать слишком частого переключения вводов и секционного выключателя .

Также рекомендуется устанавливать на реле напряжениях KV1-KV3 устанавливать минимально возможные времена переключения  $T_{ср}$  и  $T_{вкл}$ , чтобы эти времена не суммировались с временем переключения контроллера и не вносили ошибок в логику его работы.

Во время отсчета времени  $T_p$  светодиоды "Ввод2" и "Секц. выкл" будут мигать с частотой 5 раз в секунду, что означает ожидание включения секционного выключателя и питания нагрузки через 2-й ввод. После переключения на 2-й ввод светодиод "Ввод1" погаснет, а светодиоды "Ввод2" и "Секц. выкл" будут наоборот светить.

После восстановления 1-го ввода работа устройства может идти по двум вариантам.

Если SA9 в положении OFF, то есть устройство работает без восстановления нормального режима( без ВНР), то нагрузка продолжит питаться через 2-й ввод. При этом сохраняется функция АВР и при исчезновении напряжения 2-го ввода произойдет

переключение нагрузки на питание от 1-го ввода с выдержкой времени Тп. Либо можно произвести принудительный возврат на питание по первоначальной схеме с отключенным секционным выключателем, нажав кнопку "Сброс"

Если SA9 в положении ON, то произойдет автоматическое восстановление на питание по первоначальной схеме с отключенным секционным выключателем с выдержкой времени Тв. Время восстановления Тв задается переключателями SA6-SA8:

Таблица 3.3 Время восстановления Тв в зависимости от положения переключателей SA6-SA8

SA6	SA7	SA8	Тв, сек
OFF	OFF	OFF	0,2
OFF	OFF	ON	0,6
OFF	ON	OFF	1,5
OFF	ON	ON	3
ON	OFF	OFF	5
ON	OFF	ON	10
ON	ON	OFF	20
ON	ON	ON	30

Время восстановления нужно выбирать так, чтобы отфильтровать ситуацию кратковременного восстановления и повторного исчезновения напряжения, поэтому обычно стремятся установить время Тв не менее 10 секунд.

При этом восстановление питания по первоначальной схеме может происходить двумя способами, в зависимости от положения переключателя SA10.

Если SA10 в положении OFF, то задано восстановление с прекращением питания нагрузки. То есть сначала отключается секционный выключатель, а затем включается ввод, при этом происходит кратковременный перерыв в электроснабжении нагрузки 0,3-0,5 секунд.

Если SA10 в положении ON, то задан режим восстановления без прекращения питания нагрузки. В этом случае сначала включается ввод, а затем уже отключается секционный выключатель через 0,3-0,5 сек. При этом кратковременно оказываются включенными оба ввода через секционный выключатель.

Этот режим допустим только при синхронизации вводов, в чем необходимо заранее убедиться. ШАВР не может обеспечить или проконтролировать наличие синхронизации между вводами, синхронизацию может обеспечить только энергоснабжающая организация.

В случае отсутствия синхронизации вводов может получиться "встречное" включение вводов, сопровождающееся током короткого замыкания. Также этот режим не рекомендуется, если вводы хоть и синхронизированы между собой, но напряжения одноименных фаз вводов сильно различаются – более 10%. В этом случае возможны большие уравнительные токи между вводами, превышающие номинальные токи коммутационных аппаратов. Коммутация таких токов может привести к быстрому износу коммутационных аппаратов. Оптимально, если разброс напряжений между одноименными фазами обоих вводов для этого режима составляет не более 5%.

#### **Б) Ситуация аварии одновременно 1-го и 2-го вводов**

В случае одновременной аварии 1-го и 2-го вводов контроллер производит переключение реле К2, контакты которого предназначены для запуска ДГУ и должны

быть подключены к автоматике запуска ДГУ потребителем. Переключение на питание от генераторного ввода происходит через время 30 секунд при наличии напряжения от ДГУ, что фиксируется реле напряжения KV3.

Во время отсчета времени 30 секунд светодиод "Ввод3" будет мигать с частотой 5 раз в секунду, что означает ожидание включения 3-го ввода.

После переключения на генераторный ввод светодиоды "Ввод1" и "Ввод2" погаснут, а светодиод "Ввод3" будет наоборот светить.

В случае отсутствия напряжения от ДГУ по истечению времени 30 секунд контроллер считает, что ДГУ неисправна, и переключение на генераторный ввод не производится, а вместо этого загорается светодиод "Авария ДГУ".

После восстановления 1-го или 2-го ввода произойдет автоматическое восстановление на питание от сети с выдержкой времени Тв.

Переключателем SA11 разрешается или запрещается контроль положения коммутационных аппаратов.

Если SA11 в положении ON, то контроллер считывает сигнал с дополнительного контакта состояния( КС) коммутационного аппарата. При этом возможны две аварийные ситуации:

- отсутствие включения коммутационного аппарата, что может говорить об его неисправности или неисправности цепи его управления. В этом случае нагрузка может быть запитана через другой ввод;

- залипание(отсутствие отключения) коммутационного аппарата. В этом случае контроллер запрещает включение другого ввода во избежание "встречного" включения вводов.

Для сброса аварии необходимо нажать кнопку "Сброс".

### 3.3 Работа в ручном режиме

Для перевода в ручной режим необходимо установить переключатель SA1 в положение ON, при этом сохраняется предыдущее положение коммутационных аппаратов. В ручном режиме устройство не контролирует состояние коммутационных аппаратов, кроме аварийных сигналов( см. п. 3.4).

В ручном режиме для ШАВР имеет значение только переключатель SA12. В положении OFF он запрещает одновременное включение 1-го, 2-го вводов и секционного выключателя, а в положении ON – разрешает.

Одновременное включение ДГУ и 2-го ввода запрещено, так же запрещено одновременное включение ДГУ, секционного выключателя и 1-го ввода.

Одновременное включение 1-го, 2-го и вводов и секционного выключателя допустимо лишь при синхронизации вводов и разбросе напряжений одноименных фаз вводов не более 5%.

Для включения или отключения вводов необходимо нажать кнопку "Выбор", при этом светодиод "Ввод1" начнет мигать с интервалом 300 мс. Если снова нажать кнопку "Выбор", то замигает уже светодиод "Ввод2", еще раз нажать "Выбор" – мигает светодиод "Ввод3" и т.д. Таким образом, выбирается ввод, с которым предполагается осуществлять операции включения или отключения. Соответственно, при мигающем светодиоде можно нажатием кнопки "Вкл" или "Откл" включить или отключить коммутационный аппарат, соответствующий своему вводу. Если же при мигающем светодиоде ничего не нажать, то светодиод помигает несколько секунд и вернется в исходное состояние.

### 3.4 Контроль состояния аварийного отключения.

Вводные автоматы ШАВР оснащены контактом аварийного состояния, который подключается к контроллеру. Контроллер непрерывно отслеживают его состояние, как в ручном, так и автоматическом режиме. В случае фиксации срабатывания этого контакта, контроллер считает, что произошло короткое замыкание в нагрузке и запрещает включение всех вводов. Включение вводов возможно после устранения причины короткого замыкания и нажатия кнопки "Сброс".

Отключить контроль состояния аварийного отключения автомата можно лишь отключением разъема XS5 на плате контроллера. При этом ШАВР работать будет, но не будет "видеть" состояние аварийных контактов.

### 3.5 Отключение от системы пожарной сигнализации

На плате контроллера имеется разъем XS6, который можно задействовать для подачи сигнала от пожарной сигнализации. При подаче напряжения 12 V на разъем происходит блокировка включения всех вводов, при чем это делается дополнительными реле на плате контроллера, не имеющими управления от микропроцессора( в "обход" микропроцессора для повышения надежности), загораются светодиоды "Авария" и "Пожар". Включение вводов при этом возможно лишь после снятия сигнала "Пожар" и отключения питания контроллера.

### 3.6 Индикация режимов и аварий

Таблица 3.4 Светодиодная индикация

<b>Индикация</b>	<b>Состояние</b>
Светодиоды "Увх Ввод1", "Увх Ввод2" и "Увх Ввод3" горят постоянно	Индикация исправности напряжения сети вводов 1-3 соответственно
Светодиоды "Ввод1", "Ввод2" и "Ввод2" горят постоянно	Индикация включенного состояния коммутационных аппаратов вводов 1-3 соответственно
Светодиод "Секц. выкл" горит постоянно	Индикация включенного секционного выключателя
Мигают светодиоды "Увх Ввод1" и "Авария"	Отсутствует включение коммутационного аппарата 1-го ввода
Мигают светодиоды "Увх Ввод2" и "Авария"	Отсутствует включение коммутационного аппарата 2-го ввода
Мигают светодиоды "Увх Ввод3" и "Авария"	Отсутствует включение коммутационного аппарата 3-го ввода
Мигают светодиоды "Ввод1" и "Авария"	Залипание коммутационного аппарата 1-го ввода
Мигают светодиоды "Ввод2" и "Авария"	Залипание коммутационного аппарата 2-го ввода
Мигают светодиоды "Ввод3" и "Авария"	Залипание коммутационного аппарата 3-го ввода
Мигают светодиоды "Увх Ввод1", "Ввод1" и "Авария"	Срабатывание аварийного контакта автоматического выключателя 1-го ввода, автомат QF1 отключен электромагнитным или тепловым расцепителем
Мигают светодиоды "Увх Ввод2", "Ввод2" и "Авария"	Срабатывание аварийного контакта автоматического выключателя 2-го ввода, автомат QF2 отключен электромагнитным



	или тепловым расцепителем
Мигают светодиоды "Увх Ввод3", "Ввод3" и "Авария"	Срабатывание аварийного контакта автоматического выключателя 3-го ввода, автомат QF3 отключен электромагнитным или тепловым расцепителем
Мигают светодиоды "Секц. выкл" и "Авария"	Неисправность секционного выключателя – залипание или отсутствие включения
Горит светодиод "Авто" / "Ручное"	Устройство в автоматическом режиме
Мигают "Авария ДГУ" и "Авария"	Неисправность ДГУ. ДГУ не выдает напряжения при запуске( не запускается) или напряжение ДГУ пропало во время работы( неисправность или закончилось топливо)
Постоянно горят светодиоды "Авария" и "Пожар"	Поступление сигнала "Пожар" от системы пожарной сигнализации, см. п. 3.5

#### **4. Требования безопасности.**

4.1 ШАВР соответствует действующим требованиям "Правил устройства электроустановок", «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2 Для работы ШАВР используется опасное для жизни напряжение. При установке устройства на объекте, а также при устранении неисправностей и техническом обслуживании необходимо отключить ШАВР и подключаемые устройства от сети.

4.3 Не допускается попадание влаги на контакты клеммников и внутреннюю часть шкафа. Запрещается использование устройства в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

4.4 Подключение, регулировка и техническое обслуживание ШАВР должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

4.5 При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.6 Для защиты обслуживающего персонала ШАВР должен быть заземлен.

#### **5 Упаковка**

Упаковка ШАВР производится в картонную коробку или деревянный ящик.

#### **6 Транспортирование и хранение**

6.1 ШАВР хранить в закрытых помещениях в картонных коробках или деревянных ящиках при следующих условиях:

А) температура окружающего воздуха -20...+55 С;

Б) относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 35 С.

Воздух в помещении не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

6.2 ШАВР в упаковке транспортировать при температуре от -25 до +55 С и относительной влажности воздуха не более 95 % при температуре 35 С.

6.3 Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта. Транспортирование авиатранспортом должно производиться в отапливаемых герметизированных отсеках.

## 7 Комплектность

ШАВР-3Г-2-К.....	1 шт.
Паспорт и руководство по эксплуатации .....	1 шт.
Ключи.....	2 шт


## 8 Гарантийные обязательства

8.1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа

8.2 В случае выхода ШАВР из строя в течение гарантийного срока при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

8.3 В случае необходимости гарантийного и постгарантийного ремонта продукции пользователь может обратиться по адресу, указанному на сайте компании: <https://zvezda-el.ru/>

## 9. Схема подключения



## 10. Первое включение

10.1 Перед первым включением необходимо выполнить следующие действия:

А) произвести подключение по схеме п. 9, для 1-го включения нагрузку не подключать;

Б) убедиться в правильности подключения внешних цепей питания, заземления, отсутствии короткого замыкания на выходе;

В) убедиться, что включены автоматы цепей управления, кроме SF8 (питание от аккумулятора);

Г) установить переключатели SA1-SA12 в положение OFF, кроме SA9, его перевести в положение ON

10.2 Подать напряжение на автоматический выключатель QF1 и перевести его рычаг в положение "Вкл". При этом раздастся щелчок от срабатывания контакторов KM1 и KM3 и загорятся светодиоды "Ввод1" и "Секц. выкл". Это означает, что питание нагрузок сейчас осуществляется через 1-й ввод. Убедиться в наличии напряжения 1-го ввода на клеммных колодках XT1 и XT2.

Подать напряжение на автоматический выключатель QF2 и перевести его рычаг в положение "Вкл". При этом произойдет переключение контакторов и загорится светодиоды "Ввод1" и "Ввод2". Это означает, что питание каждой нагрузки теперь осуществляется через свой ввод, а секционный выключатель отключен. Убедиться в наличии напряжения 1-го ввода на клеммной колодке ХТ1, а напряжения 2-го ввода – на ХТ2.

Снять напряжение 1-го ввода отключением автомата QF1. При этом после переключения контакторов обе нагрузки должны питаться от 2-го ввода, а на панели управления должны гореть светодиоды "Ввод2" и "Секц. выкл". Убедиться в наличии напряжения 2-го ввода на клеммных колодках ХТ1 и ХТ2.

Включить автомат SF8.

Автоматическими выключателями QF1 и QF2 снять напряжение 1-го и 2-го ввода. При этом переключатся контакты реле К2 на плате контроллера и должен начаться пуск ДГУ. После окончания пуска ДГУ реле KV3 фиксирует наличие напряжения на генераторном вводе, и контроллер производит включение 3-го ввода.

10.4 Автоматом QF1 вновь подать напряжение основного ввода и проследить за восстановлением питания от основного ввода.

10.5 Перевести устройство в ручное управление и убедиться в его исправности.

10.6 Выставить нужную конфигурацию переключателями SA1-SA12 и опробовать ее в работе без нагрузки.

10.7 Отключить автомат SF8 питания платы контроллера от аккумулятора, обесточить шкаф.

10.8 Подключить нагрузку к ХТ1 и произвести повторную подачу напряжения на автоматы QF1-QF2, включить SF8.

## 11. Габаритные размеры

Таблица 11.1 Габаритные размеры и масса \*

Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг
ШАВР-3Г-2-К-25, IP31	650	500	220	22
ШАВР-3Г-2-К-40, IP31	650	500	220	23
ШАВР-3Г-2-К-63, IP31	650	500	220	24
ШАВР-3Г-2-К-80, IP31	800	650	250	30
ШАВР-3Г-2-К-100, IP31	800	650	250	32
ШАВР-3Г-2-К-125, IP31	1000	650	300	40
ШАВР-3Г-2-К-160, IP31	1000	650	300	42
ШАВР-3Г-2-К-200, IP31	1200	750	300	78
ШАВР-3Г-2-К-250, IP31	1200	750	300	82
ШАВР-3Г-2-К-315, IP31	1600	800	400	110
ШАВР-3Г-2-К-400, IP31	1600	800	400	114
ШАВР-3Г-2-К-500, IP31	1800	800	400	130
ШАВР-3Г-2-К-630, IP31	1800	1000	400	140

ШАВР-3Г-2-К-25, IP54	650	500	220	22
ШАВР-3Г-2-К-40, IP54	650	500	220	23
ШАВР-3Г-2-К-63, IP54	650	500	220	24
ШАВР-3Г-2-К-80, IP54	800	650	250	30
ШАВР-3Г-2-К-100, IP54	800	650	250	32
ШАВР-3Г-2-К-125, IP54	1000	650	300	40
ШАВР-3Г-2-К-160, IP54	1000	650	300	42
ШАВР-3Г-2-К-200, IP54	1200	750	300	78
ШАВР-3Г-2-К-250, IP54	1200	750	300	82
ШАВР-3Г-2-К-315, IP54	1600	800	400	110
ШАВР-3Г-2-К-400, IP54	1600	800	400	114
ШАВР-3Г-2-К-500, IP54	1800	800	400	130
ШАВР-3Г-2-К-630, IP54	1800	1000	400	140

\* Размеры и масса могут отличаться от приведенных в таблице 11.1

### Свидетельство о приемке и продаже

Щит автоматического переключения ШАВР-3Г-2-К,

номинальный ток \_\_\_\_\_ А, заводской номер \_\_\_\_\_, IP \_\_\_\_\_

признан годным к эксплуатации

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Изготовитель: ИП Ситников А.М. <https://zvezda-el.ru/>