

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Кировэнерго»


А.Л. Бебякин
« 24 » июля 2026 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения ОПЭ в филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго»

_____ устройство автоматической балансировки напряжения УАБН-3-У-160
(наименование устройства, оборудования, системы)

_____ ИП «Ситников А.М.»
(наименование производителя или разработчика)

Слободской РЭС, ВЛ-0,4 кВ ТП В-807 «Сколотни» ВЛ-10 кВ фид. №8 ПС 110 кВ Вахруши
(наименование объекта электрических сетей)

Комиссия по проведению ОПЭ, назначенная приказом филиала в филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго» № КирЭ-448 от 19.12.2025, ознакомилась со следующими отчетными документами по результатам проведения опытно-промышленной эксплуатации:

Отчет по результатам опытно-промышленной эксплуатации устройств автоматической балансировки напряжения УАБН-3-У-160

Замечания по предоставленной отчетной документации:

Замечаний нет

Заключение о результатах опытно-промышленной эксплуатации:



На основании анализа представленных документов, осмотра, установленного в ОПЭ оборудования, результатов работы оборудования под напряжением (нагрузкой) в течение 5 месяцев и анализа результатов непрерывного мониторинга показателей качества электроэнергии установлено *соответствие* / *несоответствие* заявленных характеристик оборудования фактическим, а именно:

устройство автоматической балансировки напряжения УАБН-З-У-160 эффективно выполняет свою основную функцию – на выходе по каждой фазе поддерживает заданный уровень напряжения при имеющихся провалах и перекосах питающей сети, обеспечивая уровень напряжения в установленных требованиями границах ГОСТ 32144-2013.

На основании вышеизложенного оборудование *успешно* / ~~неуспешно~~ прошло ОПЭ с 02.02.2026 по 24.06.2026 г.

Оборудование *рекомендуется* / ~~не рекомендуется~~ для дальнейшей эксплуатации.

Услуга по проведению опытно-промышленной эксплуатации оборудования в соответствии с Договором от «10» декабря 2025 г. № 431062395 оказана в полном объеме и в установленные сроки.

Наименование должности	Подпись члена комиссии	Дата	Ф.И.О. члена комиссии
Председатель комиссии заместитель главного инженера по оперативно - технологическому и ситуационному управлению - начальник центра управления сетями		24.06.2026	Маслов А.В.
Члены комиссии			
Начальник ОМикЭ-главный метролог		24.06.2026	Щербаков А.А.
Начальник управления технологического развития и цифровизации		24.06.2026	Сарафанников А.Н.
Ведущий инженер службы производственного контроля		24.06.2026	Быков С.А.
Начальник Слободского РЭС		24.06.2026	Шевченко И.О.

